

# **LOGIMARNE**

Zone d'activités les Souhesmes  
Section ZE Lot Ouest  
L'Atrie  
55220 Les Souhesmes-Rampont

## **DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE**

26 Mars 2008

### **NOTICE DE SECURITE**

### **NOTE COMPLEMENTAIRE**

#### **MAITRE D'OUVRAGE**

*LOGIMARNE  
9, RUE JEAN DAUDIN  
75015 PARIS*

## **Dispositions constructives et de sécurité**

### 1) Recouplement des cellules de l'entrepôt

Les parois verticales de recouplement des cellules auront un degré coupe-feu de 3heures.

### 2) Accès piéton aux cellules de stockage

Les accès piétons aux cellules auront des blocs-portes de 120 cm de largeur et seront équipés de ferme porte.

### 3) Circulation transversale dans cellules

Des circulations transversales de 140cm de largeur seront aménagées dans l'alignement des soties de secours et communications de cellule à cellule.

### 4) Portes coupe-feu coulissantes.

Les portes coupe-feu coulissantes seront équipées de DAD. (DéTECTEURS autonomes déclencheurs).

### 5) Alarme incendie

L'alarme incendie de type 4 est étendu à tout le bâtiment.

### 6) Plans d'intervention secours

Des plans d'intervention secours seront positionnés à l'entrée principale des bureaux et dans l'entrepôt à proximité de la partie administrative.

### 7) Indépendance structurelle des cellules

La ruine d'une des cellules n'entraînera pas la ruine des cellules mitoyennes.

Architecte Art+i

S.Granet